

Żyrzyn, dnia 18.02.2020 r.

Znak sprawy  
G.271.I.1.2020

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI

- ~~- zamówienia o wartości do 20 000 zł netto,\*~~
- zamówienia o wartości od 20 000 zł do 50 000 zł netto,\*
- ~~- zamówienia o wartości powyżej kwoty 50 000 zł netto, do kwoty nieprzekraczającej 30 000 euro netto,\*~~

Zgodnie z § 3\*, § 4\*, § 5\* Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Żyrzyn zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Żyrzyn nr 41/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Żyrzyn zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

### **„Wymiana złóż filtracyjnych oraz wykonanie remontu dwóch odzłaziaczy wody na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiny gmina Żyrzyn”**

- 1) *Nazwa Zamawiającego*  
Wójt Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24 - 103 Żyrzyn
- 2) *Opis przedmiotu zamówienia*
- 3) *Przedmiotem zamówienia jest:*  
„Wymiana złóż filtracyjnych oraz wykonanie remontu dwóch odzłaziaczy wody na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiny gmina Żyrzyn”.  
W zakres prac wchodzi:
  1. Dobór właściwego rodzaju i ilości złóż filtracyjnych w 2-óch zbiornikach o średnicy 1400 mm.
  2. Wymianę urządzeń wewnętrznych zbiorników odzłaziaczy wraz z aeratorami, wymianą dysz napowietrzających i zaworów odpowietrzających.
  3. Demontaż pokrywy i włazów.
  4. Wybranie zużytego złoża filtracyjnego.
  5. Oczyszczenie wnętrza.
  6. Wymiana drenażu filtracyjnego wraz z wymianą głowic drenażu w dwóch filtrach.
  7. Płukanie złoża.
  8. Uzyskanie pozytywnych wyników badań bakteriologicznych oraz fizykochemicznych przed i za filtrem tak, aby woda nie przekraczała określonych norm, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania zostaną zlecone przez wykonawcę i na jego koszt w Państwowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej.

9. Sprawdzenie układu napowietrzania i rozluźnienia złoża sprężonym powietrzem.
10. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnych i sprężonego powietrza po wykonaniu czynności.
11. Dokonanie rozruchu i przeprowadzenie próby w obecności personelu obsługującego SUW.
12. Ustalenie częstotliwości i czasu trwania poszczególnych faz płukania złożeń.
13. Uprzątnięcie terenu prac
14. Zakup wraz z wymianą kompresora olejowego o wydajności do wymaganego ciśnienia wody uzdatnionej.

Dane techniczne urządzeń:

- Producent Prowodrol Sulechów,
- Nr Ser. 79619, rok produkcji 1992, pojemność 3 m<sup>3</sup>, ciśnienie dopuszczalne 0,6 MPa, temperatura dopuszczalna 20°C
- Nr Ser. 79880, rok produkcji 1992, pojemność 3 m<sup>3</sup>, ciśnienie dopuszczalne 0,6 MPa, temperatura dopuszczalna 20°C

Dane dotyczące wyników badań wody surowej kształtowały się naw:

- Studnia nr 1 – żelazo: 3360, mangan: 229, mętność: 3,7
- Studnia nr 2 – żelazo: 2220, mangan: 151, mętność: 1,2

Dane dotyczące wyników badań wody:

Data	Nr raportu	Miejsce pobrania	Żelazo	Mangan	Mętność	Bor
14.11.2019	974/2019	hydrofornia	89	61	0,78	-
14.11.2019	975/2019	Szkoła podstawowa	52	7	0,73	-
25.11.2019	993/2019	hydrofornia	-	-	-	0,053
25.11.2019	1056/2019	hydrofornia	-	65	-	-
29.11.2019	1077/2019	hydrofornia	-	68	-	-
06.12.2019	1096/2019	hydrofornia	88	65	0,81	-

Dane dotyczące złoża filtracyjnego wymienionego w 2009 r.

- I warstwa 5-10 mm – 50 cm około 5 cm nad promienniki
- II warstwa 2-5 mm – 10 cm
- III warstwa 1,4-2 mm – 10cm
- IV warstwa podtrzymująca 08-1,4 mm grubości do 1,3 m

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o. o. wydział Eksploatacji sieci gminnych w Końskowoli jako zarządca gminnego systemu wodociągowego w obecności przedstawiciela, udostępni wykonawcy posiadaną dokumentację, aktualne wyniki badań oraz pomieszczenia Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiny celem wizji lokalnej.

Przedmiot zamówienia wg kodu CPV:

45252126-7 – roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny ryczałtowej wraz z podatkiem VAT .

4) *Termin wykonanie zamówienia*

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2020 r. potwierdzony co najmniej dwukrotnymi pozytywnymi wynikami analiz wody uzdatnionej wykonanych w akredytowanym laboratorium z punktu poboru wody uzdatnionej wskazanego na stacji uzdatniania wody oraz drugiego wskazanego na sieci wodociągowej.

5) *Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia tych warunków*

- a) Złożenie oferty zgodnie z załączonym do zapytania załącznikiem nr 2.
- b) Spełnianie warunków przewidzianych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz., 907 ze zm.) dotyczących:
  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - posiadania wiedzy i doświadczenia,
  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - sytuacji ekonomicznej i finansowej
- c) Prowadzenie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy do oferty dołączyć:

stosowne oświadczenie o spełnieniu wymienionych powyżej warunków wg załącznika nr 3 do zapytania,

Dodatkowo zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego

6) *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,*

7) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24 – 103 Żyrzyn do dnia **27 lutego 2020 r. do godz. 12.00** w opieczątowanej pieczęcią firmową kopercie oznaczonej następująco: „Wymiana złóż filtracyjnych oraz wykonanie remontu dwóch odżelaziaczy wody na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiny gmina Żyrzyn. Nie otwierać przed 20.02.2020 r. do godziny 12:15”.

8) Otwarcie ofert odbędzie się **27 lutego 2020 r. o godz. 12:15.**

9) *Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,*

Kryterium oceny oferty będzie stanowiła cena – waga 100%

Sposób oceny ofert: NCO/BCO x 100

Gdzie:

NCO – najniższa cena oferty brutto

BCO – badana cena oferty brutto

10) *Wymagania dotyczące wadium*

Udział w procedurze wyboru oferty nie wymaga\* / ~~wymaga\*~~ wniesienia wadium.

11) *Termin związania oferty*

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12) *Inne uwagi*

Z up. WÓJTA  
Marcin Sulej  
Zastępca Wójta

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do zaproszenia  
Znak: G.271.I.1.2020

.....  
(Nazwa i adres wykonawcy)

## OFERTA CENOWA

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na realizację zadania :  
**„Wymiana złoź filtracyjnych oraz wykonanie remontu dwóch odżelaziaczy wody na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiny gmina Żyrzyn”** oferujemy wykonanie robót\*,dostaw\*,usług\* określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia za cenę:


..... zł  
(słownie: .....  
.....)  
**netto:** ..... zł (słownie: .....  
.....)  
**podatek VAT** w wysokości ..... % tj. .... zł, (słownie: .....  
.....)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do wykonania zamówienia.

Żyrzyn: dnia .....

(podpis i pieczętka osoby upoważnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu oferenta)

\* niepotrzebne skreśli



### Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Wymiana złoź filtracyjnych oraz wykonanie remontu dwóch odzłaziaczy wody na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osiny gmina Żyrzyn”. zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z poen. zm.) oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dn. ....

.....