

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej – dz. nr ew. 35/1 (obr. Parafianka) i dz. nr ew. 180/1 (obr. Cezaryn), na odcinku dł. 643 mb, w miejscowości Parafianka, Gmina Żyrzyn.”

W odpowiedzi na pytania, przekazane przez uczestników postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

W związku z zapytaniem Wykonawcy o treść na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843, ze zm.) niniejszym wyjaśniamy co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. ugzyrzyn@post.pl (lub inny podany w odpowiedzi na niniejsze pytanie)?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie niepieniężnej – w oryginale w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: ugzyrzyn@post.pl)

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. fr. kruszywa na dolną podbudowę na poszerzeniach gr. 15 cm między opisem technicznym, przedmiarem robót, SST, rys. nr 3 (przekroje poprzeczne konstrukcyjne): 0/63 mm, a SIWZ – 0/31,5 mm.

Odpowiedź nr 2

Dolną warstwę podbudowy na poszerzeniach należy wykonać z kruszywa łamanego 0-63 mm.

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Bujek

„Przebudowa drogi wewnętrznej – dz. nr ew. 35/1 (obr. Parafianka) i dz. nr ew. 180/1 (obr. Cezaryn), na odcinku dł. 643 mb, w miejscowości Parafianka, Gmina Żyrzyn.”