

G.271.I.2.2021

Żyrzyn, dnia 29 kwiecień 2021 r.

WYJAŚNIENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zapytania pn.: „**Budowa placu zabaw i utworzenie „strefy malucha” na dz. ew. 340/2 i 340/3 w miejscowości Żyrzyn**”

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi zapytania pn. „Budowa placu zabaw i utworzenie „strefy malucha” na dz. ew. 340/2 i 340/3 w miejscowości Żyrzyn” zamawiający informuje:

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści urządzenia placu zabaw równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Narzucenie tolerancji wymiarów +/- 5 % jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Urządzenia równoważne to takie, które spełniają te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami.

Podkreślamy, iż każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd też niemożliwe jest uzyskanie wymiarów narzuconych przez Zamawiającego. Są to niewielkie różnice (czasem kilka centymetrów), które nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzeń.

W związku z powyższym, prosimy o zniesienie lub zwiększenie tolerancji wymiarów urządzeń placu zabaw.”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza urządzenia placu zabaw równoważne, spełniające te same funkcje o nie gorszych parametrach a różniące się wymiarami zwiększając tym samym tolerancję wymiarów pod warunkiem zachowania wymiarów stref bezpieczeństwa z uwagi na ograniczoną powierzchnię placu zabaw oraz z zastrzeżeniem, że przedmiotowe urządzenia powinny być przeznaczone dla dzieci do 3 lat.

GMINA ŻYRZYN
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
NIP 716-268-98-05



mgr inż. Andrzej Bujek

„**Budowa placu zabaw i utworzenie „strefy malucha” na dz. ew. 340/2 i 340/3 w miejscowości Żyrzyn**”