

Profil zewnętrznej instalacji wodociągowej



rzędna terenu	150,17	150,26	150,31	150,30	150,30	150,30	150,21
odległości	0,00	6,56	29,38	43,75	55,28	60,87	69,95
rzędna spodu rurociągu	148,27	148,31	148,42	148,49	148,54	148,57	148,57
zagłębienie	1,90	1,95	1,89	1,81	1,76	1,73	1,64
materiał, średnica	PE HD 100 SDR11 RC 90x5,4		PE HD 100 SDR11 RC 63X3,8		PE HD 100 SDR11 RC 50x4,6		PE HD 100 SDR11 RC 50x4,6

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ UL. OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI		
BUDOWA BUDYNKU DLA OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ, URZĘDU GMINY ŻYRZYN I SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 24-103 ŻYRZYN		
INWESTOR		
GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ŻYRZYN		
NAZWA RYSUNKU		
Profil zewnętrznej instalacji wodociągowej		
BRANŻA		
SANITARNA		
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS
sanitarna	mgr inż. Małgorzata Mikulska	
Nr uprawnień	MAZ/0319/PWOS/11	
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
sanitarna	mgr inż. Michał Koźluk	
Nr uprawnień	MAZ/0083/PWOS/13	
Nr rysunku	SZ-02	skala
	1:100	KRZYWDA KWIECIEŃ - SIERPIEŃ 2022 R.