


# RZUT PRZYZIEMIA

## Skala 1:100



LEGENDA:

- oprawa typu 1 według tabeli z parametrami
- oprawa typu F według tabeli z parametrami
- oprawa typu B według tabeli z parametrami
- oprawa typu E według tabeli z parametrami
- oprawa typu S według tabeli z parametrami
- oprawa typu I według tabeli z parametrami

- AW** oprawa wyposażona w moduł awaryjny 1h
  - łącznik schodowy 16 A
  - łącznik świecznikowy 16 A
  - łącznik jednobiegowy 16 A
  - łącznik krzyżowy 16 A
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze w ramce zestawowej z uziemieniem 230V16 A wyposażone w przesłone torów prądowych
- gniazdo wtyczkowe podwójne w ramce zestawowej z uziemieniem 230V16 A wyposażone w przesłone torów prądowych
- gniazdo wtyczkowe potrójne w ramce zestawowej z uziemieniem 230V16 A wyposażone w przesłone torów prądowych
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze w ramce zestawowej z uziemieniem 230V16 A wyposażone w przesłone torów prądowych IP 44 - HERMETYCZNE
- gniazdo wtyczkowe podwójne w ramce zestawowej z uziemieniem 230V16 A wyposażone w przesłone torów prądowych IP 44 - HERMETYCZNE
- gniazdo komputerowe 2x RJ45 (w puszcze głębokiej z kieszenią np. SE2x60G)
- gniazdo 400 V 3xL+N+PE + ŁK+1xL+N+PE

tablica rozdzielcza typu.....

szafa serwerowa

przeciwpowarowy wyłącznik prądu - MECHANIZM

przeciwpowarowy wyłącznik prądu - PRZYCISK

nr obwody w tablicy rozdzielczej  
nr/nazwa tablicy rozdzielczej

Obiekt : BUDOWA BUDYNKU DLA OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ, URZĘDU GMINY ŻYRZYN I SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ		
Adres inwestycji: ul. Powstania Styczniowego, 24–103 Żyrzyn dz. nr ewid. 1817, 1818/1, 1818/2		
Inwestor: Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24–103 Żyrzyn		
BRANŻA : ELEKTRYCZNA.	DATA : 09.2022	SKALA : 1:100
nazwa rysunku RZUT PRZYZIEMIA		
PROJEKTANT : mgr inż. Konrad Wereszczyński LUB/0247/PWOE/12	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Grzegorz Dębowski 434/Lb/2001	nr rysunku E–06 nr strony