

WP4 Wpust uliczny 406x406
D400-40t/TL-400, z osadnikiem

Separator substancji
ropopochodnych
wielkość nominalna 15l/s

WP4

WP3

SD11
Ø600

SD12
Ø600

SD13
Ø600

SD10
Ø600

Rzędna terenu [m n.p.m.]	150,60	150,60	150,60	151,11	151,11	151,11	150,30
Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	149,78	149,58	149,53	149,30	149,22	149,09	149,07
Zagłębienie dna kanału [m n.p.m.]	-0,82	-1,02	-1,07	-1,81	-1,89	-2,02	-1,23
Spadki		1%		1%	1%	1%	1%
Długość [m]	0,00m	19,82	24,54	45,11	45,11	54,18	63,35
Materiał, średnica		PVC Ø160		PVC Ø160	PVC Ø200	PVC Ø200	PVC Ø200

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ UL. OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI		
BUDOWA BUDYNKU DLA OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ, URZĘDU GMINY ŻYRZYN I SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 24-103 ŻYRZYN		
INWESTOR		
GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ŻYRZYN		
NAZWA RYSUNKU		
Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej		
BRANŻA		
SANITARNA		
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS
sanitarna	mgr inż. Małgorzata Mikulska	
Nr uprawnień	MAZ/0319/PWOS/11	
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
sanitarna	mgr inż. Michał Koźluk	
Nr uprawnień	MAZ/0083/PWOS/13	
Nr rysunku	SZ-08	skala
	1:100	KRZYWDA KWIECIEŃ - SIERPIEŃ 2022 R.