


RZUT I PIĘTRA
Skala 1:100



LEGENDA:

- oprawa typu 1 według tabeli z parametrami
- oprawa typu F według tabeli z parametrami
- oprawa typu B według tabeli z parametrami
- oprawa typu E według tabeli z parametrami
- oprawa typu S według tabeli z parametrami
- oprawa typu I według tabeli z parametrami

- AW oprawa wyposażona w moduł awaryjny 1h
- łącznik schodowy 16 A
 - łącznik świecznikowy 16 A
 - łącznik jednobiegunowy 16 A
 - łącznik krzyżowy 16 A
 - gniazdo wtyczkowe pojedyncze w ramce zestawowej z uziemieniem 230V16 A wyposażone w przesłone torów prądowych
 - gniazdo wtyczkowe podwójne w ramce zestawowej z uziemieniem 230V16 A wyposażone w przesłone torów prądowych
 - gniazdo wtyczkowe potrójne w ramce zestawowej z uziemieniem 230V16 A wyposażone w przesłone torów prądowych
 - gniazdo wtyczkowe pojedyncze w ramce zestawowej z uziemieniem 230V16 A wyposażone w przesłone torów prądowych IP 44 - HERMETYCZNE
 - gniazdo wtyczkowe podwójne w ramce zestawowej z uziemieniem 230V16 A wyposażone w przesłone torów prądowych IP 44 - HERMETYCZNE
 - gniazdo komputerowe 2x RJ45 (w puszcze głębokiej z kieszenią np. SE2x60G)
 - gniazdo 400 V 3xL+N+PE + ŁK+1xL+N+PE

- tablica rozdzielcza typu.....
- szafa serwerowa
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - MECHANIZM
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - PRZYCISK
- nr obwody w tablicy rozdzielczej
nr/nazwa tablicy rozdzielczej

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Obiekt : BUDOWA BUDYNKU DLA OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ, URZĘDU GMINY ŻYRZYN I SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ | | |
| Adres inwestycji: ul. Powstania Styczniowego, 24–103 Żyrzyn dz. nr ewid. 1817, 1818/1, 1818/2 | | |
| Inwestor: Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24–103 Żyrzyn | | |
| BRANŻA : ELEKTRYCZNA. | DATA : 09.2022 | SKALA : 1:100 |
| nazwa rysunku RZUT I PIĘTRA | | |
| PROJEKTANT : mgr inż. Konrad Wereszczyński LUB/0247/PWOE/12 | SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Grzegorz Dębowski 434/Lb/2001 | nr rysunku E–07 nr strony |