



Legenda

PP dn16x2,7 - rurociąg centralnego ogrzewania PP PN20

PEX dn16x2 - rurociąg centralnego ogrzewania PEX

SZP - szafka rozdzielaczowa podtynkowa

P1 - pompa obiegowa

KG - kocioł gazowy kondensacyjny, moc grzewcza 46kW, parametry czynnika grzewczego 40/30°C

ZW - zasobnik ciepłej wody użytkowej 300l, fi704mm, h=1746mm

NW - stojące, przeponowe naczynie wzbiorcze do zamkniętych instalacji grzewczych, pojemność naczynia wzbiorczego 80l, fi512mm h=558mm

NOG150a - nawietrzak ścienny z grzałką

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

skala - 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nazwa kondygnacji	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. podłogi (brutto)	Pow. użytkowa (netto)
RZUT PODDASZA UŻYTKOWEGO				
	2.1	KL. SCHODOWA	21,89	21,89
	2.2	KOMUNIKACJA	23,36	22,22
	2.3	KANCELARIA TAJNA	16,49	16,49
	2.4	STRYCH NIEUŻYTKOWY	96,41	83,33
	2.5	SAPO	22,05	22,05
	2.6	SAPO	12,45	12,45
	2.7	SAPO	1,80	1,80
	2.8	STRYCH NIEUŻYTKOWY	97,35	84,14
	2.9	SERWEROWNIA	11,80	11,80
	2.10	TOALETA	3,37	3,37
			306,97 m	279,54 m

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ODCZYTAĆ Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ UL. OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI		
BUDOWA BUDYNKU DLA OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ, URZĘDU GMINY ŻYRZYN I SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2, UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 24-103 ŻYRZYN		
INWESTOR		
GMINA ŻYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ŻYRZYN		
NAZWA RYSUNKU		
RZUT PODDASZA- instalacja centralnego ogrzewania		
BRANŻA		
SANITARNA		
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS
sanitarna	mgr inż. Małgorzata Mikulska	
Nr uprawnień	MAZ/0319/PWOS/11	
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
sanitarna	mgr inż. Michał Koźlук	
Nr uprawnień	MAZ/0083/PWOS/13	
Nr rysunku	S-14	skala 1:100
KRZYWDA KWIECIEŃ - SIERPIEŃ 2022 R.		