

LEGENDA:

- A1 OPRAWA ARUNA SLIM N LED 4400 OPTICS-3 840 25W
- G1 OPRAWA BACKPANEL LED 3800 MPRM 840 IP44 25W
- G2 OPRAWA BACKPANEL LED 4800 MPRM 840 IP44 33W
- G3 OPRAWA BACKPANEL LED 4800 PLX 840 IP44 33W
- G3S OPRAWA BACKPANEL LED 4800 PLX 840 IP44 33W
- G4 OPRAWA BACKPANEL LED 5800 PLX 840 IP44 40W
- G5 OPRAWA BACKPANEL LED 5800 MPRM 840 IP44 40W
- G6 OPRAWA BACKPANEL LED 3800 PLX 840 IP44 25W
- G6S OPRAWA BACKPANEL LED 3800 PLX 840 IP44 25W
- K1 OPRAWA X-WALL K9 LED 2000 IP44 840 14W
- B1 OPRAWA BERYL NEW LED O 1600 IP44 PLX 840 13W
- B2 OPRAWA BERYL NEW LED O 2400 IP44 PLX 840 18W
- L2 OPRAWA LOTOS LED 2400 IP54 840 23W
- N1 OPRAWA NEPTUN COMPACT LED 4000 FROZEN IP66 840 25W
- N2 OPRAWA NEPTUN COMPACT LED 8000 FROZEN IP66 840 52W
- N3 OPRAWA NEPTUN COMPACT LED 6000 FROZEN IP66 840 36W
- H1 OPRAWA ATENA LINE LED 18000 WIDE ODB SH 840 IP65 105W KRATA
- Z1 OPRAWA UPDOOR MINI LED 2000 IP65 840 14W
- AW1 OPRAWA LED LVNU 3W SE AT CNBOP
- AW2 OPRAWA LED LVNR 3W SE AT CNBOP
- AW3 OPRAWA LED AXNO 3W IP65 SE AT CNBOP
- AW4 OPRAWA LED ETE 3W IP65 SE AT CNBOP
- AW5 OPRAWA LED ETL 6W IP65 SE AT CNBOP
- EW1 OPRAWA LED EXIT 1W IP65 SE AT CNBOP
- EW2 OPRAWA LED EXIT DS 1W IP65 SE AT CNBOP
- AWZ OPRAWA LED EXIT 3W IP65 SE AT/TR CNBOP
- łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP20
- łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP44
- łącznik świecznikowy podtynkowy IP20
- łącznik świecznikowy podtynkowy IP 44
- łącznik świecznikowy podtynkowy IP 44
- łącznik schodowy podtynkowy IP 20
- łącznik schodowy podtynkowy IP 44
- istniejące rozdzielnice elektryczne do wymiany
- projektowane rozdzielnice elektryczne zlokalizowane na drodze ewakuacji należy zabudować
- wg projektu budowlanego oraz zastosować drzewiczki rewizyjne EISO
- gniazdo podwójne pt. 230V /16A IP20
- gniazdo podwójne pt. 230V /16A IP44
- 3f.32A - gniazdo trójfazowe nt. 400V, 32A IP44



Nr	Nazwa pomieszczenia	Wymiary posadzi	Pow. do 140	Pow. 140-200	Pow. > 200	Pow. podłogi
1.1	Korytarz	-	-	2,45m <sup>2</sup>	2,45m <sup>2</sup>	
1.2	Hall	-	-	41,88m <sup>2</sup>	41,88m <sup>2</sup>	
1.3	Sala konsumpcyjna	-	-	60,45m <sup>2</sup>	60,45m <sup>2</sup>	
1.4	Pom. gospodarcze	-	-	15,29m <sup>2</sup>	15,29m <sup>2</sup>	
1.5	Sala konsumpcyjna	-	-	79,00m <sup>2</sup>	79,00m <sup>2</sup>	
1.6	Kuchnia	-	-	34,52m <sup>2</sup>	34,52m <sup>2</sup>	
1.7	Korytarz	-	-	85,93m <sup>2</sup>	85,93m <sup>2</sup>	
1.8	WC	-	-	4,31m <sup>2</sup>	4,31m <sup>2</sup>	
1.9	Komunikacja	-	-	11,12m <sup>2</sup>	11,12m <sup>2</sup>	
1.10	WC	-	-	2,43m <sup>2</sup>	2,43m <sup>2</sup>	
1.11	Przedpokój WC	-	-	1,91m <sup>2</sup>	1,91m <sup>2</sup>	
1.12	WC	-	-	11,82m <sup>2</sup>	11,82m <sup>2</sup>	
1.13	Przedpokój WC	-	-	3,61m <sup>2</sup>	3,61m <sup>2</sup>	
1.14	WC	-	-	9,95m <sup>2</sup>	9,95m <sup>2</sup>	
1.15	Hall	-	-	21,40m <sup>2</sup>	21,40m <sup>2</sup>	
1.16	Korytarz	-	-	72,96m <sup>2</sup>	72,96m <sup>2</sup>	
1.17	Sala lekcyjna	-	-	49,51m <sup>2</sup>	49,51m <sup>2</sup>	
1.18	Sala lekcyjna	-	-	49,70m <sup>2</sup>	49,70m <sup>2</sup>	
1.19	Sala lekcyjna	-	-	51,20m <sup>2</sup>	51,20m <sup>2</sup>	
1.20	Korytarz	-	-	8,02m <sup>2</sup>	8,02m <sup>2</sup>	
1.21	Sala lekcyjna	-	-	50,78m <sup>2</sup>	50,78m <sup>2</sup>	
1.22	Sala lekcyjna	-	-	50,60m <sup>2</sup>	50,60m <sup>2</sup>	
1.23	Korytarz	-	-	49,52m <sup>2</sup>	49,52m <sup>2</sup>	
1.24	Pokoje biurowe	-	-	12,35m <sup>2</sup>	12,35m <sup>2</sup>	
1.25	Pokoje biurowe	-	-	14,20m <sup>2</sup>	14,20m <sup>2</sup>	
1.26	Sekretariat	-	-	15,14m <sup>2</sup>	15,14m <sup>2</sup>	
1.27	Pokoje biurowe	-	-	13,00m <sup>2</sup>	13,00m <sup>2</sup>	
1.28	Pokoje biurowe	-	-	13,48m <sup>2</sup>	13,48m <sup>2</sup>	
1.29	Korytarz	-	-	23,53m <sup>2</sup>	23,53m <sup>2</sup>	
1.30	Sala gimnastyczna	-	-	70,98m <sup>2</sup>	70,98m <sup>2</sup>	
1.31	Zaplecze	-	-	7,59m <sup>2</sup>	7,59m <sup>2</sup>	
1.32	Korytarz	-	-	2,62m <sup>2</sup>	2,62m <sup>2</sup>	
1.33	Zaplecze	-	-	16,02m <sup>2</sup>	16,02m <sup>2</sup>	
1.34	Sala gimnastyczna	-	-	18,16,3m <sup>2</sup>	18,16,3m <sup>2</sup>	
1.35	Korytarz	-	-	2,91m <sup>2</sup>	2,91m <sup>2</sup>	
1.36	Szklarnia	-	-	16,51m <sup>2</sup>	16,51m <sup>2</sup>	
1.37	Szklarnia	-	-	9,93m <sup>2</sup>	9,93m <sup>2</sup>	
1.38	Pokoje pielęgnacji	-	-	15,14m <sup>2</sup>	15,14m <sup>2</sup>	
1.39	Zaplecze	-	-	4,12m <sup>2</sup>	4,12m <sup>2</sup>	
1.40	Pokoje stomatologiczne	-	-	22,51m <sup>2</sup>	22,51m <sup>2</sup>	
1.41	Korytarz	-	-	32,36m <sup>2</sup>	32,36m <sup>2</sup>	
1.42	Pom. gospodarcze	-	-	5,75m <sup>2</sup>	5,75m <sup>2</sup>	
RAZEM		-	-	1254,21m <sup>2</sup>	1254,21m <sup>2</sup>	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (ZŁ DO 140+50% DO 220+100% > 220)		-	-	1254,21m <sup>2</sup>	1254,21m <sup>2</sup>	

ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANO-INWESTYCYJNY		PROJEKT TECHNICZNY	
INWESTOR		INWESTOR	
BUDOWA PROJEKTU		BUDOWA PROJEKTU	
Biurowo Usługi Inwestycyjne Budowlanych Michał Sumiński		Biurowo Usługi Inwestycyjne Budowlanych Michał Sumiński	
Wojciechów 178, 24-204 Wojciechów		Wojciechów 178, 24-204 Wojciechów	
INWESTYTOR		INWESTYTOR	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrardowie		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrardowie	
ADRES INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI	
Tysiąclecie 143, 24-103 Żyrardów		Tysiąclecie 143, 24-103 Żyrardów	
dz. nr ewid. 443/1		dz. nr ewid. 443/1	
INWESTYTOR		INWESTYTOR	
Polska Spółdzielnia		Polska Spółdzielnia	
LUB/0007/PNCE/09		LUB/0007/PNCE/09	
PROJEKT		PROJEKT	
PLAN REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		PLAN REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	
RZUT PARTERU		RZUT PARTERU	
12.2022		12.2022	
1:100		1:100	
E-02		E-02	