



- MOC SZCZYTOWA OBIEKTU PO MODERNIZACJI NIE PRZEKRACZA ISTNIEJĄCEJ MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ DZIĘKI ZASTOSOWANIU UKŁADU ODCIĄŻANIA/OGRAŃCZANIA MOCY W NOWEJ ROZDZIELNICY "RG"

- ## ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH :

- NA ŚCIANACH ZEWN. - 4*KULA/LED/1*33W/3300Lm

POZNACZENIA URZĄDZEŃ DOSTAWY TECHNOLOGICZNEJ :

B51, 52, 53- WODOMIERZE Z NADAJNIKIEM IMPULSÓW NKO LUB PRZETWORNIKI POMIARU PRZEPŁYWU WODY 4-20mA

B17. 27- PRZETWORNIKI POMIARU CIŚNIENIA SPEŻ. POWIETRZA 4-20mA

B69- PRZETWORNIK POMIARU CIŚNIENIA WODY 4-20mA

Y41, 42 - ZESPÓŁY PRZEPUSTNIC FILTRÓW

Y15, 25- ELEKTROZAWORY SPRĘŻ. POWIETRZA

15- CHLORATOR; 16- DMUCHAWA; 17- SPREŻARKA

61, 62, 63, 64, - POMPY/2st.
66- POMPA PŁUCZNA

UV14 - LAMPA DEZYNFEKCYJNA "UV"

"RT" - ROZDZIELNICA enn TECHNOLOGICZNA

"RH" - ROZDZIELNICA ENN ZESTAWU POMP 2-STOPNIA

SZR- URZĄDZENIE S.Z.R. DOSTAWCY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

UWAGA RT+RH MOŻNA WYKONAĆ W JEDNEJ OBUDOWIE

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY				
BORYSÓW, GMINA ŻYRZYŃ				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
<u>PROJ. INST. ELEKTR.:</u> mgr inż. G. ZLOT	134/Lb/91	12'2021		e02
<u>SPRAWDZIŁ:</u> mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	12'2021		SKALA: 1 : 100
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU				